


(项目名称)

灯具图片		日期																	
Lighting Description		Date																	
图片仅供参考, 以实物颜色外观为准! 		品牌	IG																
		Brand																	
		编号																	
		Number																	
		灯具名称	嵌入式可调节射灯																
		Description																	
		灯具型号	IG - XQ607512 01 (反光杯)																
		Model																	
		应用位置																	
		Applied position																	
数量																			
Quantity																			
灯具/Fixture		配光曲线/Lighting Distribution																	
产地	中国		 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>D(cm)</th> <th>E(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>46</td> <td>1371</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>93</td> <td>343</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>139</td> <td>152</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>186</td> <td>86</td> </tr> </tbody> </table>		h(m)	D(cm)	E(lx)	1	46	1371	2	93	343	3	139	152	4	186	86
h(m)	D(cm)	E(lx)																	
1	46	1371																	
2	93	343																	
3	139	152																	
4	186	86																	
材质	铝																		
颜色	白/黑/灰																		
反光罩	黑镍/玫瑰金/哑白/白铬																		
输入电压	220V																		
光通量	450lm																		
防护等级	IP20/IP44																		
安装方式	嵌入式																		
尺寸	Φ85x110mm																		
开孔尺寸	Φ75mm																		
光源/Lighting Resource		灯具尺寸/Fixture Size																	
品牌/类型	LED COB		 <p style="text-align: center;">反光杯</p>																
功率	12W																		
光束角	36°																		
色温	2700K/3000K/4000K																		
显色指数	RA>95																		
平均寿命	30000H																		
电器/Electrical Equipment		附件/Accessories																	
品牌/类型	LED 恒流驱动		 <p style="text-align: right;">防眩蜂窝网片</p>																
控制方式	开关、0/1-10V、DALI																		
输入电压	220V																		
功率因数	0.5																		
平均寿命	30000H																		
Supplier	Contact	TEL	Design No																
供货商: 广东爱奇光电科技有限公司	联络人:	电话:	设计编码:																
Remarks 备注: 1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要; 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可; 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜; 4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。																			