

## (项目名称)

<b>灯具图片</b>		日期																		
<b>Lighting Description</b>		Date																		
图片仅供参考, 以实物颜色外观为准!  		品牌	IG																	
		<b>Brand</b>																		
		编号																		
		<b>Number</b>																		
		灯具名称	嵌入式可调节射灯																	
		<b>Description</b>																		
		灯具型号	IG - TH709520 01																	
		<b>Model</b>																		
		应用位置																		
		<b>Applied position</b>																		
数量																				
<b>Quantity</b>																				
<b>灯具/Fixture</b>		<b>配光曲线/Lighting Distribution</b>																		
产地	中国	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>h(m)</th> <th>D(cm)</th> <th>E(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>23</td> <td>15654</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>46</td> <td>3914</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>69</td> <td>1739</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>92</td> <td>978</td> </tr> </tbody> </table>				h(m)	D(cm)	E(lx)	1	23	15654	2	46	3914	3	69	1739	4	92	978
	h(m)				D(cm)	E(lx)														
1	23				15654															
2	46				3914															
3	69				1739															
4	92				978															
材质	铝																			
颜色	白/黑																			
反光罩	/																			
输入电压	220V																			
光通量	1300lm																			
防护等级	IP20																			
安装方式	嵌入式																			
尺寸	Φ105x108mm																			
开孔尺寸	Φ95mm																			
<b>光源/Lighting Resource</b>		<b>灯具尺寸/Fixture Size</b>																		
品牌/类型	LED COB																			
功率	20W																			
光束角	12°																			
色温	3000K/4000K																			
显色指数	RA>90																			
平均寿命	30000H																			
<b>电器/Electrical Equipment</b>					<b>附件/Accessories</b>															
品牌/类型	LED 恒流驱动																			
控制方式	开关、0/1-10V、DALI																			
输入电压	220V																			
功率因数	0.5																			
平均寿命	30000H																			
Supplier	Contact	TEL	Design No																	
供货商: 广东爱奇光电科技有限公司	联络人:	电话:	设计编码:																	
Remarks 备注: 1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要; 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可; 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜; 4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。																				