




（项目名称）

灯具图片		日期																	
Lighting Description		Date																	
图片仅供参考，以实物颜色外观为准！ 		品牌	IG																
		Brand																	
		编号																	
		Number																	
		灯具名称	嵌入式方形射灯																
		Description																	
		灯具型号	IG - TD612012																
		Model																	
		应用位置																	
		Applied position																	
		数量																	
		Quantity																	
灯具/Fixture		配光曲线/Lighting Distribution																	
产地	中国		 <table border="1" style="margin-top: 10px; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>D(cm)</th> <th>E(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>66</td><td>2158</td></tr> <tr><td>2</td><td>132</td><td>540</td></tr> <tr><td>3</td><td>198</td><td>240</td></tr> <tr><td>4</td><td>263</td><td>135</td></tr> </tbody> </table>		h(m)	D(cm)	E(lx)	1	66	2158	2	132	540	3	198	240	4	263	135
h(m)	D(cm)	E(lx)																	
1	66	2158																	
2	132	540																	
3	198	240																	
4	263	135																	
材质	铝																		
颜色	白/黑																		
反光罩	/																		
输入电压	220V																		
光通量	860lm																		
防护等级	IP20																		
安装方式	预埋件嵌入式																		
尺寸	119x119x125mm																		
开孔尺寸	120x120mm																		
光源/Lighting Resource		灯具尺寸/Fixture Size																	
品牌/类型	LED COB		 <p style="text-align: center;">119x119</p>																
功率	12W																		
光束角	38°																		
色温	3000K/4000K																		
显色指数	RA>90																		
平均寿命	30000H																		
平均寿命	30000H																		
电器/Electrical Equipment		附件/Accessories																	
品牌/类型	LED 恒流驱动																		
控制方式	开关、0/1-10V、DALI																		
输入电压	220V																		
功率因数	0.5																		
平均寿命	30000H																		
平均寿命	30000H																		
Supplier	Contact	TEL	Design No																
供货商：广东爱奇光电科技有限公司	联络人：	电话：	设计编码：																
Remarks 备注： 1. 材料颜色以实际样板为主，材料须保证品质并符合大量施工需要； 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可； 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4. 如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。																			